



NOVÁ SESTAVA PŘÍPOJKOVÉ / SMYČKOVÉ  
SKŘÍŇĚ SS100 A ELEKTROMĚROVÉHO  
ROZVADĚČE (In=80A) PRO OSAZENÍ DVOU TARIFNÍHO  
3f ELEKTROMĚRU, HDO, HLAVNÍ JIŠTĚNÍ 3/63A (10kA)

CYKY-J 5x6mm<sup>2</sup> – NAPÁJENÍ  
OBČERSTVENÍ Z RP  
KABEL ULOŽEN VE VRAPOVANÉ  
CHRÁNIČCE Ø41/50mm

CYKY-J 4x25mm<sup>2</sup> – NAPÁJENÍ Z RE  
KABEL ULOŽEN VE VRAPOVANÉ  
CHRÁNIČCE Ø41/50mm  
CYKY-J 3x2,5mm<sup>2</sup> – OVLÁDÁNÍ Z RE  
KABEL ULOŽEN VE VRAPOVANÉ  
CHRÁNIČCE Ø32/40mm

→ 1011/3

1011/4

1011/8

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA: Základní – Samočinným odpojením od zdroje (TN–C–S)  
Zvýšená – Proudovým chráničem

### TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTOLOVAL	JOSEF CHRT – INTEGRAL	
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV	
				IČO: 706 65 729 TEL: 775 971 960	
KRAJ JIHOČESKÝ		MÚ TŘEBOŇ		FORMÁT	2x A4
INVESTOR Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01				DATUM	03/2016
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PLÁŽE, TŘEBOŇ p.p.č. 1011/8; k.ú. Třeboň [770230]				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:200
ELEKTRO SITUACE				PŘÍLOHA	KOPIE
				1.	