



	PRŮTOK	A	B	C	D	L	S	d	e
–	m ³ /h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
24B	1,8	100	300	65	89	485	169	5/4"	–
63B	2,5	110	380	80	108	600	208	6/4"	–
1B	4	110	400	100	108	600	208	2"	–
I	4	100	400	100	108	1050	400	57	1"
II	8	150	500	100	159	1200	400	76	1"
III	12	200	700	200	219	1550	500	89	1"
IV	20	200	700	200	219	1550	500	108	5/4"
V	30	250	900	200	273	1800	560	133	6/4"
VI	50	300	1000	200	324	1950	620	159	6/4"
VIa	80	400	1300	250	424	2400	750	219	2"
VII	100	450	1500	250	508	2650	800	219	2 1/2"

Vypracoval:	Kontrola:
MENCLOVA PETRA	Josef PRINC
Investor: MĚSTO TŘEBOŇ	Palackého nám.46
Místo: TŘEBOŇ	ul.SVOBODY č.p.1018
Akce:	
MŠ SLUNIČKO	
ÚPRAVA ZDROJE VYTÁPĚNÍ	
Obsah:	
HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU	

Josef Princ

Josef Princ VVP

projektování a montáž

Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel:389607035;fax:384361460;mobil:602344211

IČO:135 02 565 DIČ:CZ-520402266

Formát :	1xA4	Datum:	XI-15
Stupeň PD :	PP		
Měřítko:	1:20	Arch. č.:	86/15
č. výkresu:	5	č. paré:	