

Atelier SIS  
Ing. František Stráský  
U Malše 20  
370 01 České Budějovice

2-1. 3. 16  
E.ON Česká republika, s.r.o.

• Regionální správa ZP  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
www.eon.cz

Václav Cířhan  
T +420-386-108-170  
vaclav.cirhan@eon.cz

České Budějovice, 14.3.2016

**Věc: DSP stavby „Rekonstrukce ulice Československé armády v k.ú. Třeboň“ – vyjádření k PD pro územní a stavební řízení. Zároveň slouží jako souhlas s činností v OP**

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn proti Rekonstrukce ulice Československé armády v k.ú. Třeboň, dle předložené projektové dokumentace nemá námitek.

V rámci ochrany našeho plynárenského zařízení požadujeme dodržení podmínek ve Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování. E.ON Česká republika, s.r.o.

Dále požadujeme dodržení ochranného pásma plynovodu, přípojek a prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

Při stavbě nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení a k jeho neodborné manipulaci. Při práci v ochranném pásmu plynárenského zařízení (1 m na obě strany od potrubí) se nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní stroje - nástroje (bagr, sbíječka...). Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození. Před zásypem plynovodního potrubí bude pracovník regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. přizván ke kontrole.

Pokud se v průběhu stavby zjistí, že stávající STL plynovodní potrubí má nedostatečné krytí, bude ochráněno proti mechanickému poškození nebo dle potřeby sníženo. Tuto situaci bude řešit provozovatel se zástupcem investora v průběhu stavby.

S pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.  
Správa sítě plyn  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice

015

Jednatelé:  
Michael Fehn  
Radek Lucký  
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána v  
Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským  
soudem v  
Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 25733591