

**Zápis z koordinační schůzky ve věci uložení inženýrských sítí v ulici**  
**Československé Armády v Třeboni.**

Jednání se uskutečnilo dne 8. února 2016 v kanceláři vedoucího Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Třeboň. Jednání se zúčastnili:

Ing. Pavel Hajna, Ing. Martina Jůzová – zástupci Odboru rozvoje a investic

Radka Bambulová – projektantka plynovodů pro správce plynovodů E.ON

Ing. Jana Máchová – projektantka vodohospodářské infrastruktury

Ing. František Stráský – projektant dopravních staveb a GP rekonstrukce ulice.

Ve druhé části jednání se zúčastnil jednání Ing. Miroslav Roubal – vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Předmětem první části jednání byla vzájemná koordinace sítí technické infrastruktury.

Po prodiskutování a zvážení možností bylo rozhodnuto:

- Plynovod bude uložen v původní trase. Město Třeboň požaduje, aby původní ocelové potrubí plynovodu DN 300 bylo vyňato ze země.
- Pro zajištění vzájemného křížení sítí bude krytí plynovodu 1,00 m a vodovodu 1,60 m.
- Město Třeboň objedná u Ing. Máchové studii odkanalizování ulice Komenského a Šustova, aby tuto bylo možno bezpečně vyklížit s odkanalizováním ul. Čsl. Armády.
- Pro možnost provádění stavby bylo rozhodnuto zřízení dočasné panelové vozovky mezi koncovou částí ulice Komenského a Třebízského. Jeden javor průměru kmene cca do 150 mm bude pokácen.
- Pro zdárnou přípravu PD a stavby je potřeba vyřešit podélný řez komunikace a dořešit uspořádání ulice s DI Policie ČR – zajišťuje Atelier SIS. Následně předat projektantům inženýrských sítí – do 16. 2. 2016.

Předmětem druhé části jednání bylo posouzení nutnosti územního řízení pro připravovanou stavbu. Po prodiskutování celé problematiky bylo stanoveno, že územní rozhodnutí vyžaduje rekonstrukce vodovodu a kanalizace. U plynovodu se jedná pouze o výměnu potrubí a ÚR tudíž není potřeba.



Zaznamenal: Ing. František Stráský