

RB (2KK) 400V, 50Hz L1, L2, L3

3/40A Wh

SPD typ 2

H07V-U 6mm<sup>2</sup> MET PEN N PE

R 1-CHKE-R 5x6

ZL CYKY-J 3x2.5

KS CYKY-0 2x1.5

VD CYKY-J 5x2.5

D CYKY-J 3x1.5

I CYKY-J 3x1.5

ZX CYKY-J 3x2.5

230V/25A/3NO

230V/16A LEDNICE

KARTOVÝ SPINAČ

VARNA DESKA

DIGESTOŘ / ODSAVAČ PAR

OSVĚTLENÍ

ZASUVKY 230V/16A

9x

B16/1 B2/1 B16/3 B10/1 B10/2 30mA typ A B16/2 30mA typ A

L1 L2 L3 L1 L1, L2, L3

Prívod z rozvodečny chodbového

D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ  
D.1.2.5. ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DiS.	
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV	
				IČO: 706 65 729	TEL: 775 971 960
KRAJ JIHOČESKÝ				FORMÁT	2x A4
INVESTOR Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II				DATUM	09/2025
VLASTNÍK Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01				ÚČEL	DPS + DZS
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G-LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT parcels č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]				MĚŘÍTKO	--
SCHÉMA ROZVADĚČE RB(3KK A 2KK)				PŘÍLOHA	KOPIE
				D.1.2.5.2.12	