

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 725 422 143

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

ŠKOLNÍ JÍDELNA TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE VARNY**Dotaz:**

U profese VZT u položky 1.4 A 1.5 bychom potřebovali určit parametry výměníku pro rekuperaci.

Bez doplnění požadovaných parametrů nelze dle našich subdodavatelů zpracovat cenovou nabídku. Po sdělení parametrů lze teprve oslovit výrobce na zpracování této části nabídky a tu teprve zpracovat do cenové nabídky.

Odpověď:

Jedná se o atypický výměník, který bude začleněn do stávající VZT s následujícími parametry:

- 1) umístění výměníku – komora přívod (max. rozměry) 1600 x 900 mm
umístění výměníku – potrubí odtah (světlost potrubí) 1700 x 1000mm
- 2) vstupní teplota vzduchu - komora přívod -15 st. C, potrubí odtah + 30 st. C
- 3) vlhkost vstupního vzduchu - komora přívod - obvyklá, potrubí odtah 80 %
- 4) množství vzduchu - komora přívod 11.700 m3/h, potrubí odtah 13.500 m3/h
- 5) výkon výměníků maximální při min tlak ztrátě - 60 Pa
- 6) teplotní spád vody (glykolu) 30 °C
- 7) směs – ethylenglykol- obvyklá %
směs – propylenglykol

S pozdravem

Ve Strakonici, dne 19.04.2016

GPL-INVEST s.r.o.
Babošská Strakonice
Babošská 258 380 01 Strakonice
IČ: 260 70 766 DIČ: CZ 26070766

Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.