ŘEZ 5-5 - NOVÝ STAV
1:50



+13,600
+12,080
+10,510
+10,010
+10,390
+9,890
+9,800
+9,710
+9,590
+9,420
+8,970
+6,000
3.NP
+5,930
±0,000
1.NP
-0,070
-2,100
-3,000
1.PP
S.1.1
S.1.2
S.2.1
S.3.1
S.3.4
S.3.5
A
VEŠKERÉ PRVKY VYÚSTĚNÉ NAD ROVINU STŘECHY BUDOU NASTAVENY O TLOUŠKU TEPELNÉ IZOLACE
PRO SPODNÍ PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVU BUDE SLOUŽIT STÁVAJÍCÍ HYDROL PÁS
STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE PONECHÁNY
STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPETY PONECHÁNY
NOVÉ VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
STARTOVACÍ LIŠTA S OKAPNIČKOU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

☐	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
▨	DOZDÍVKA ATIKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
▦	STŘEŠNÍ IZOLACE – EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
▩	IZOLANT– MINERÁLNÍ VATA TL.180MM– OBECNÉ ZNAČENÍ DO ÚROVNĚ SOKLU POUŽIT SOKLOVÝ PERIMETRICKÝ POLYSTYREN TL.150MM S DRÁŽKAMI DOVNITŘ OSTĚNÍ A PARAPETY OKEN A DVEŘÍ ZATEPLENY 30MM FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATY
∿	SOKLOVÝ IZOLANT– EPS PERIMETR TL.150MM– OBECNÉ ZNAČENÍ DO ÚROVNĚ SOKLU POUŽIT SOKLOVÝ PERIMETRICKÝ POLYSTYREN TL.150MM S DRÁŽKAMI DOVNITŘ OSTĚNÍ A PARAPETY OKEN A DVEŘÍ ZATEPLENY 30MM FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATY

LEGENDA:

Ⓐ VNITŘNÍ DISPOZICE PŘEVZATY Z PŮVODNÍ ARCHIVNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BEZ OVĚŘENÍ

POZNÁMKY :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM – DLE ARCHIVNÝCH VÝKRESŮ PŘEDPOKLAD MONOLITICKÝ MONTOVANÝ S OBVODOVÝM DOZDĚNÍM
- VNITŘNÍ DISPOZICE NEBUDE PLÁNOVANÝM ZÁSAHEM DOTČENA.
- BUDE PROVEDENA VÝMALBA CELÉ STĚNY, KDE BUDOU MĚNĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ.
- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ S PODKLADEM NESOUDRŽNÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY A KABŘINCOVÝ OBKLAD. PŘED SAMOTNÝM ZATEPLOVÁNÍM TYTO PLOCHY VYSPRAVENY JÁDROVOU OMÍTKOU.
- FASÁDA BUDE PŘED ZATEPLENÍM OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU , VYSPRAVENA A NAPENETROVÁNA.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVORŮ, KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ VÝROBNÍ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- VENKOVNÍ KONSTRUKCE (VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ) BUDOU OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY. NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM V POŽADOVANÉM ODSTÍNU.
- STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍČEK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC V MÍSTECH NEZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE NOVĚ PŘESPÁDOVÁN OD OBJEKTU. CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ PRVKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI.
- VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A PO OSAZENÍ OPĚT NAVRÁCENY NA PŮVODNÍ MÍSTO.
- POUŽITÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ.VŠECH POŽADOVANÝCH TYPOVÝCH DETAILŮ A DOPLŇKŮ.

2. V RÁMCI NOVÉHO ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ ROVINY A TÍM ZMĚNY TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NUTNO PROVÉDENÍ SOND PRO OVĚŘENÍ MOCNOSTI STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE, TATO IZOLACE DO MAXIMÁLNÍ TLOUŠKY 140 MM ZAJISTÍ PROSTOR POD PAROTĚSNOU ZÁBRANOU BEZ KONDENZACE

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
Ing.Josef Kregl
PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ
tel : 389 822 663
mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Vlastník : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Uživatel : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Akce : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DPS TŘEBOŇ
Místo stavby : parcelní číslo 613/2, 623/2; k.ú. Třeboň [770230]
vyhotoveno :
razítko autorizace :
objekt: DPS TŘEBOŇ CHELČICKÉHO 1
obsah : ŘEZ 5-5 - NOVÝ STAV
Zodpovědný projektant: **Ing. Josef Kregl**
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Projektant : Ing. Josef Kregl
Vypracoval :

číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	PROVÁDĚCÍ	12.2015	8 x A4	1:50	D 1.1.15