

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



METRP009R8AR

tel.: +420 384 342 176, fax: +420 384 342 127
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR_S 4116/2016 OZP
Ze dne: 08.09.2016
Naše č. j.: METR 10444/2016 KnRe
Vyřizuje: Ing. Kněžínková

Datum: 27.09.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a po prostudování předložené projektové dokumentace „**Propojení kanalizace Branná na parc. č. 4497**“, kterou vypracovala Ing. Jana Máchová, vodohospodářská projekce, A. Tragera 46, České Budějovice v 09/2016, vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 104 odst. 9 vodního zákona toto závazné stanovisko.

Vodoprávní úřad **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí nebo jiného opatření podle stavebního zákona pro umístění stavby vodního díla podle předložené projektové dokumentace „Propojení kanalizace Branná na parc. č. 4497“, investor město Třeboň.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a dotčený orgán podle § 104 odst. 9 vodního zákona obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Propojení kanalizace Branná na parc. č. 4497“. Stavba je situovaná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci Třeboň, katastrálním území Branná, na pozemku parc. č. 4497, umístění - souřadnice cca Y,X: začátek: 734243, 1170804, konec: 734192, 1170775, čhp 1-07-02-0371-0-00, HGR 2140 – Třeboňská pánev – jižní část, VÚ HVL_0610 Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, včetně toku Spolský potok od hráze rybníka Svět.

Podle předložené PD je navržena oprava stávající poškozené dešťové kanalizace z betonových trub DN 500, která je uložena pod komunikací. Nově navržená trasa kanalizace povede podél této komunikace a před vyústěním do příkopu tuto komunikaci podejde. Je navržen kanalizační sběrač PP DN 500 délky 62,47 m, součástí sběrače bude i výústní objekt a podvrť komunikace délky 6,7 m s uložením potrubí v chrániče DN 700. Dešťová kanalizace je vodním dílem, které vyžaduje vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona zdejším vodoprávním úřadem.

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro umístění této stavby, vydaného příslušným obecním stavebním úřadem, tj. MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, požádá stavebník zdejší odbor životního prostředí o vydání stavebního povolení. Žádost se podává na formuláři podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., v platném znění, včetně předepsaných příloh. Formulář žádosti je k dispozici ke stažení na webových stránkách města Třeboň: <http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/tiskopisy/odbor-zivotniho-prostredi-1/vodni-hospodarstvi.html>.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a dotčený orgán prostudoval předloženou projektovou dokumentaci a dospěl k závěru, že popsany záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, a proto podle § 104 odst. 9 vodního zákona vydal toto souhlasné závazné stanovisko pro účely územního řízení nebo jiného správního postupu podle stavebního zákona k umístění stavby vodního díla podle předložené projektové dokumentace „Propojení kanalizace Branná“ na parc. č. 4497, investor město Třeboň.

Toto závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 správního řádu pouze pro příslušný stavební úřad, který bude vydávat potřebné opatření pro předmětnou stavbu a nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních předpisů.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

obisk úředního razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ
-20-

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Doručí se na doručenkou:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Dále obdrží:

Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ	
Č. j.:	
Došlo dne 7. 09. 2016	
Počet listů	Počet nelistinných příloh
Počet příloh	Počet listů příloh