



Rozvaděč RE1:

Stávající elektroměrový rozvaděč

– doplnit jistič 3/25/B

NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz

OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C

 <p>J. Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz</p>	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Autorizoval: Ing. Miloslav Kulhavý	Vypracoval: Ing. Josef Hroděj
	Akce: TŘEBOŇSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
	Obsah: ÚPRAVA ROZVADĚČE RE1		Obec: Třeboň	
	Datum: XI. 2016 Arch. č.: 16048 Měřítko: 1:50 Formát: A4		Stupeň PD: DPS	
			č.výkresu: D-1.4.2 E-3	č.paré: