



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1NP

Čís	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	OTEVŘENÉ LOUBÍ	-
1.02	UZAVŘENÉ LOUBÍ - ZÁDVEŘÍ TIC	-
1.03	KANCELÁŘ TIC	38,45
1.04	SKLAD	13,43
1.05	KANCELÁŘ TIC	31,96
1.06	KANCELÁŘ TIC	14,07
1.07	WC PŘEDSÍŇKA	-
1.08	WC	-
1.09	ZÁZEMÍ TIC	-
1.10	SKLAD	-
1.11	CHODBA	-
1.12	KINOKAVÁRNA	-
1.13	PRŮJEZD	-

- R1 - nový rozvaděč TIC - viz výkres č. E-4
R0 - nový rozvaděč ovládání osvětlení - viz výkres č. E-5

- Wo - stávající ventilátor
W01 - axiální ventilátor s čas. doběhem, např. SILENT 200,230V/16W
- napojit na stávající VZT potrubí na WC - upřesnit při realizaci


- A - svítidlo přisazené - viz kniha svítidel
B - svítidlo přisazené - viz kniha svítidel
C - svítidlo přisazené - viz kniha svítidel
D - svítidlo stropní - viz kniha svítidel
E - LED pásek zabudovaný do stolu - součást dodávky stolu
F - LED pásek osazený na zdi pod mapou Třeboně - součást dodávky mapy
G - LED pásek ve vitrině - součást dodávky vitríny
S - stávající přisazená svítidla
L1 - stolní lampa na stole v kanceláři m.č. 1.03
L2 - stolní lampa na stole v kanceláři m.č. 1.05

- J - přisazená svítidla v průjezdu - viz KNHA svítidel
- svítidla napojit na stáv. rozvod VO
N - LED svítidlo nouzového osvětlení
V1,2,3 - stávající vitríny - osvětlení připojit na rozvod VO
- do vitrín přidat vypínače pro možnost vypnutí osvětlení
V4 - nová vitrina- POUTAČ
- osvětlení napojit na stáv. rozvod VO
- do vitrín umístit vypínače pro možnost vypnutí osvětlení

- DIVADLO J.K.TYLA - světelný nápis na fasádě
- osvětlení napojit na stáv. rozvod VO
- upřesnit při realizaci

- kabely uloženy pod omítkou, v podlaže
LEGENDA VODIČŮ - VIZ VÝKRESY ROZVADĚČŮ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-S
PROSTŘEDÍ : normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jhsh.cz e-mail: spulak@jhsh.cz	Vedoucí projektu: ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Autorizoval: Ing. Miroslav Kulhavý	Vypracoval : Ing. Josef Hradějí
	Akce: TŘEBOŇSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	Obec: Třeboň
	Obsah: EI - OSVĚTLENÍ		Stupeň PD: DPS	č.výkresu: D-1.4.2
	Datum: XI. 2016 Arch. č.: 16048 Měřítko: 1:50 Formát : 8x44		č.paré:	E-2