




VOLNÝ TERÉN



CHODNÍK



PŘECHOD KOMUNIKACE PŘEKOPEM



- 1 – kabel VO
- 2 – chránička KOPOFLEX 50/41
- 3 – zemní vodič FeZn 10 mm
- 4 – výstražná fólie z PVC
- 5 – chránička PE 110 mm

POZNÁMKY K VÝKOPŮM

- chránička PE musí přesahovat hranu vozovky a vjezdů min. o 0,5m
- chránička KPF musí přesahovat cizí inženýrské sítě min. 1m na obě strany
- výstražná fólie musí přesahovat kabel na obou stranách min. o 4cm
- zához kabel. výkopů předepsaným způsobem hutnit
- vzdálenost kabelů NN a VO mezi sebou min. 5cm
- dodavatel VO provede výkop a zához v části pod plání komunikace
- výkop nad plání komunikace včetně záhozu a úpravy povrchu je součástí projektu a rozpočtu WAY projectu s.r.o.

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec				Autorizoval : ING KULHAVÝ Miloslav		Vypracoval: ING HRODĚJ Josef	
Akce: TŘEBOŇ – KROKOVA ULICE – část 2.				Investor: Město Třeboň			
				Obec: Třeboň			
				Stupeň PD: PDPS			
Obsah: S0401 – VZOROVÉ ŘEZY				Č. výkresu: E-3		Č. paré:	
Měřítko:	Datum: III. 2018	Arch. č.: 17063	Dwg.: A4				