



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zakázce

Čištění a údržba fasád objektů v areálech Slatinných lázní Třeboň s.r.o.

Zadavatel zakázky

Obchodní jméno	: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
adresa zadavatele	: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČO zadavatele	: 251 79 896
DIČ zadavatele	: CZ25179896
zastoupení	: prof. JUDr. Viléme Kahoun, Ph.D., jednatel společnosti
kontaktní osoba zadavatele	: Stanislav Kadlčík, investiční technik
Telefon	: +420 384 750 853, +420 724 383 540
e-mail	: kadlcik@laznetrebon.cz

Dne 8. 10. 2018 obdržel zadavatel Slatinné lázně Třeboň s.r.o. žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace ve znění:

„Dobrý den,

V souvislosti s Vaší poptávkou, týkající se vyčištění a údržby fasád objektů Vás laskavě žádáme o sdělení, zda nemáte k dispozici ilustrativní fotodokumentaci aktuálního stavu fasády. Dále sdělení typu povrchu, včetně druhu malby(impregnace).“

Zadavatel k výše uvedené žádosti uvádí:

„Povrchy fasád jsou tvořeny akrylátovými strukturovanými omítkami zrnitosti 1 - 2 mm. Tyto omítky jsou převážně na zateplovacích systémech různé tloušťky izolantu, bez impregnačních vrstev.“

Do zadávací dokumentace zadavatel doplňuje ilustrační fotografie dotčených fasád.

v Třeboni, dne 8. 10. 2018

Za zadavatele:

.....
Stanislav Kadlčík
investiční technik