



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ:

- — — — — VODOVODNÍ ŘAD
- — — — — KANALIZACE
- — — — — NN 0,4 kV
- — — — — SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

LEGENDA:

- DO STÁVAJÍCÍ SVĚTLNÝ BOD URČENÝ K DEMONTÁŽI
- SO STÁVAJÍCÍ SVĚTLNÝ BOD BEZ DOTČENÍ STAVBOU
- 1.-11. STVÍTLIDLO ULIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONĚ OSAZENÉ NA OCELOVÉM TRISTUPNOVÉM BEZPATICOVÉM STOŽÁRU CELKOVÉ DÉLKY 8,0m, NADZEMNÍ ČÁST 7,0m, PODZEMNÍ ČÁST 1,0m O PRŮMĚŘECH JEDNOTLIVÝCH DŘÍKŮ Ø133/89/60 BEZ VÝLOŽNÍKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM, STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE S KRYTEM, LED ZDROJ 3x LED CHIP, 20 W / 2700 lm / 2700 K
- STOŽÁRY OZNAČENÉ * (2., 3., 7., 8.) BUDOU MÍT NADZEMNÍ ČÁST O 0,5m DELŠÍ ATYP (8,5/7,5/1,0m)
- — — — — STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. URČENÉ K DEMONTÁŽI
- — — — — STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. BEZ DOTČENÍ STAVBOU
- — — — — NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. MEZI STOŽÁRY KABEL AYKY-J A CYKY-J (DIMENZE VIZ. PŘÍLOHA C2.) ULOŽENÝ V ZEMI V CELE SVĚ DELCE ULOŽEN VE VRAPOVANÉ CHRÁNICI Ø41/50mm
- STOŽÁRY V ZEMI PROPOJENY DRÁTEM FeZn Ø10mm, PŘÍVOD KE SVÍTLIDLU ZE SVORK. V PATICI STOŽÁRU BUDE KABLEM CYKY 3x1,5 mm2 TN-S.
- — — — — VRAPOVANÁ CHRÁNICKA PE110, Ø94/110mm
- PŘI PODCHODECH VOZOVKY, PŘED VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMKY A PŘI KRÍŽENÍ SE STAV. PODZEMNÍMI SÍTĚMI, BUDOU KABELY ULOŽENY V POLYET. ROURÁCH PE110.
- ULOŽENÍ KABELŮ VIZ. PŘÍLOHA D2. VZOROVÉ ŘEZY UKLADÁNÍ KABELŮ A ČSN 73 6005
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍŤ V TRASE VÝKOPŮ A ZAJISTIT PŘESNÉ GEODETICKÉ VYTÝČENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH POZEMKŮ (ULOŽENÍ KABELŮ A STOŽÁRŮ).
- VYJÁDRĚNÍ MAJITELŮ PODZEMNÍCH SÍTÍ A JEJICH ZÁKRES JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU V.O. NUTNO PŘI MONTÁŽI KONZULTOVAT SE SPRÁVCI VŠECH DOTČENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ A SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.
- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA. INVESTOR NEBO ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍŤ VYTÝČIT. VŠEČERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DiS. KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV IČO: 706 65 729 TEL: 775 971 960	
	CHRT	CHRT		FORMÁT	4x A4
KRAJ	JIHOČESKÝ	MÚ	TŘEBONĚ	DATUM	04/2019
INVESTOR	MĚSTO TŘEBONĚ, PALACKÉHO NÁM. 46/II, 379 01 TŘEBONĚ			ÚČEL	ÚS/DVZ
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ – NOVÁ HLINA k.ú.Holičky u Staré Hlíně, par.č. 1/1, 37/24, 57/1, 726/3				MĚŘÍTKO	1:500
SITUACE				PŘÍLOHA	KOPIE
				C2.	