

POHLED P3 – JIHOVÝCHODNÍ

POZNÁMKY


- * FASÁDA
 - STÁVAJÍCÍ STAV POVRCHU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ JE PROVEDEN Z VÁPENOCEMENTOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
 - SOUČASNÝ TECHNICKÝ STAV OMÍTEK Z 30% DEGRADOVÁN
 - POVRCHOVÝ NÁTĚR VE VAZBĚ NA DEGRADOVANÝ PŮVODNÍ PODKLAD PRAVIDELNĚ OBNOVOVÁN
 - FASÁDNÍ BARVA – BAREVNÝ ODSŤIN NÁTĚRU – PŘEDPOKLAD LOMENÁ BÍLÁ – PISKOVÁ– SHODNÝ S 1. ETAPOU DPS
 - ZNAČNĚ LOKÁLNĚ DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTEK VIZ GRAFIKA
 - PODEZDÍVKA – SOKL : NEPROVEDENO, IZOLACE ČÁSTI OBJEKTU ODHALENA NA ZÁKL. PASE A BETONOVÝCH CIHLÁCH
- * STŘEŠNÍ KRYTINA
 - SKLÁDANÁ BETONOVÁ – KM BETA – STÁVAJÍCÍ
 - BAREVNÝ ODSŤIN CIHLOVÉ ČERVENÝ
 - PLOCHÉ STŘECHY NAD 1.N.P. ZASTŘEŠENY FÓLIOVOU KRYTINOU
- * NAVAZUJÍCÍ VENKOVNÍ KOMUNIKACE
 - CHODNÍKY – KAMENNÁ DLAŽBA, BETONOVÉ DLAŽDICE BEST
 - Z JIŽNÍ STRANY ČÁST NAVAZUJÍCÍ PLOCHY VYBETONOVÁNA
 - V ČÁSTI NAVAZUJÍCÍ NA ZATRAVNĚNOU PLOCHU BEZ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- * VÝPLNĚ OTVORŮ
 - STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ TEPELNĚ–IZOLAČNÍMI SKLY, BARVA HNĚDÁ, NETĚSNÉ
 - VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ S PRÍZNANÝM PRAHEM
 - TECHNICKÝ STAV A POŽADAVKY POPSÁNY V TEXTOVÉ ČÁSTI
- * KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
 - MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,63 MM – SHODNÝ TYP S DPS 1– Cu
- * KONSTRUKCE LOUBÍ
 - TVRDÁ KONSTRUKCE STROPU OSAZENA NA PRŮVLAKY A SLOUPY. PROFILACE PRŮVLAKU BUDE V ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU NADÁLE DODRŽENA (ŠÍŘE CCA 500 MM, VÝŠE CCA 70 AŽ 80 MM).

LEGENDA VČETNĚ PRVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE NÁSLEDNÉ ETAPY VÝSTAVBY

- | | |
|--|---|
| 1 – STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 22 – NEDOSTATEČNÁ PODJEZDNÁ VÝŠKA POD PROPOJOVACÍM KRČKEM (3,06 m) |
| 2 – BETONOVÁ (ZDĚNÁ) ŘÍMSA NAD 1. N.P.– OMITNUTÁ | 25 – REKLAMNÍ PLOCHA |
| 10 – VSTUPNÍ DVEŘE PROVOZOVNÝ | 28 – ZVONKOVÉ TABLO |
| 11 – DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ | 30 – PROVĚTRÁVACÍ ŠTĚRBINA DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY |
| 14 – BOČNÍ STĚNA VIKÝŘE | 34 – BLESKOSVOD–DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU |
| 15 – STĚNA VYHLÍDKOVÉ VĚŽE – SCHODIŠTĚ | OPĚTOVNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ KONZOLY |
| 16 – DŘEVĚNÉ PEVNĚ ZASKLENÉ VÝPLNĚ SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU | 39 – LOKÁLNĚ POŠKOZENÁ OMÍTKA – NUTNÁ OPRAVA |
| 18 – OBLOUKOVÉ ZASTŘEŠENÍ PROPOJOVACÍHO KRČKU MĚDĚNÝM PLECHEM | |
| 19 – ZAATIKOVÝ ŽLAB KRYTÝ LEMEM | |
| 20 – STĚNA KRČKU OMITNUTA VÁPENNOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU | |
| 21 – DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ KRČKU – 14 ks PEVNÝCH, 2 ks OTEVÍRÁVÉ | |

POZNÁMKY

- * STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU JE OMITNUT VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- * STÁVAJÍCÍ OMÍTKY , MALBY A NÁTĚRY JSOU V DEGRADOVANÉM STAVU
- * VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU DŘEVĚNÉ – VÝŽILÉ – NETĚSNÉ
- * V MĚSÍCI ŘÍJNU BYLO PROVEDENO ČÁSTEČNÉ DOPLŇKOVÉ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU
- * STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ OMÍTEK JE BEZ ZVÝŠENÉHO SOKLU S DOTAŽENÍM OMÍTEK AŽ K ÚROVNI TERÉNU
- * V ÚROVNI STYKU S TERÉNEM JE PATRNA PONIČENÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI.
- TATO JE NATAVENA NA ROZŠÍŘENÝ ZÁKLADOVÝ PAS, ČI NA BETONOVÉ CIHLY.
- * DEGRADOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ VE VĚTŠÍ MÍŘE NARUŠENÁ JSOU OZNAČENA V GRAFICKÉ ČÁSTI.
- * STŘEŠNÍ KRYTINA JE BETONOVÁ SKLÁDANÁ (KM BETA) ČERVENÉHO ODSŤINU
- * VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM.
- * KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.:384 371 011 tel.:384 724 850 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Ing. Jan Kraus	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: ZATEPLENÍ DPS II CHELČICKÉHO ČP. 2, TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
	Obsah: POHLED P3 – JIHOVÝCHODNÍ STÁVAJÍCÍ STAV		Obec: Třeboň	
	Datum: XI.2015 Arch. č.: 15079 Měřítko: 1:100 Formát : 3xA4		Stupeň PD: pro provedení stavby	
			č.výkresu: D.1.10	č.paré: