



POZNÁMKY

- * STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU JE OMITNUT VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- * STÁVAJÍCÍ OMÍTKY , MALBY A NÁTĚRY JSOU V DEGRADOVANÉM STAVU- PLOŠNÝ ODHAD DEGRADACE - 30 %
- * VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU DŘEVĚNÉ - VÝŽILÉ - NETĚSNÉ
- * V MĚSICI ŘÍJNU BYLO PROVEDENO ČÁSTEČNÉ DOPLŇKOVÉ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU
- * STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ OMÍTEK JE BEZ ZVÝŠENÉHO SOKLU S DOTAŽENÍM OMÍTEK AŽ K ÚROVNI TERÉNU
- * V ÚROVNI STYKU S TERÉNEM JE PATRNO PONIČENÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI.
- * TATO JE NATAVENA NA ROZŠÍŘENÝ ZÁKLADOVÝ PAS, ČI NA BETONOVÉ CIHLY.
- * DEGRADOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ VE VĚTŠÍ MÍŘE NARUŠENÁ JSOU OZNAČENA V GRAFICKÉ ČÁSTI POHLEDŮ.
- * TECHNICKÝ STAV A ROZSAH PRACÍ JE PATRNÝ Z TEXTOVÉ ČÁSTI A GRAFICKÉ ČÁSTI NOVÉHO STAVU
- * KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU Z MĚDĚNÉHO PLECHU LAKOVANÉHO
- * STAV OBJEKTU JE PATRNÝ Z PŘÍLOŽENÉ FOTODOKUMENTACE A DLE OBHLÍDKY NA MÍSTĚ STAVBY
- * STŘEŠNÍ KRYTINA JE BETONOVÁ SKLADANÁ (KM BETA) ČERVENÉHO ODSTINU
- * VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM.
- * KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, TDS A A.D.
- * DODAVATELI BUDE POSKYTNUTA OBJEDNATELEM ČÁSTEČNÁ PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU
- * NAVAZUJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU ZE ZÁMKOVÉ BETONOVÉ A KAMENNÉ DLAŽBY, ČÁSTEČNĚ JE PLOCHA ZATRAVNĚNÁ

LEGENDA

- 1 - STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- 4 - BETONOVÝ SLOUP S PROVEDENÝM STĚRKOVÝM-ŠTUKOVÝM POVRCHEM
- ODSTÍN NÁTĚRU MODRÝ, V NIŽŠÍCH PARTIÍCH OMÍTKA DEGRADOVANÁ
- 34 - BLESKOSVOD-DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- OPĚTOVNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ KONZOLY
- 40 - DEŠŤOVÝ SVOD - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ KRUHOVÉ ZDĚŘE
- 43 - HL. UZÁVĚR PLYNU - OBEZDĚNO VPC CIHLAMI DO V= 2200 MM
- 46 - STŘEŠNÍ MĚDĚNÝ SVOD - DEMONTÁŽ



 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSC: 377 01 tel.:384 371 011 tel.:384 724 850 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Ing. Jan Kraus	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: ZATEPLENÍ DPS II CHELČICKÉHO ČP. 2, TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
	Obsah: ČÁST "B" - PŮDORYS 1.NP - STARÝ STAV		Obec: Třeboň	
	Datum: XI.2015 Arch. č.: 15079 Měřítko: 1:100 Formát : 5x44		Stupeň PD: pro provedení stavby	
			č.výkresu: D.1.02	č.paré: