



LEGENDA

- stávající jímací vedení FeZn 8 mm - PONECHAT
- svody uložené na podpěrách do zdiva odpojit, podpěry demontovat a nahradit novými prodlouženými podpěrami na hmoždinkách - PV SP 100
- tl. zateplení 18-20cm
- pole stávající vedení FeZn 8 zapojit do nových podpěr
- stávající svorky SU, SS, SO, PP nahradit novými
- při styku vedení FeZn s měděnými prvky - oplechováním, dát do svorek a podpěr olověnou podložku
- stávající ochranné úhelníky vč. svorek SZ demontovat a nahradit novými
- stávající jímací vedení FeZn 8 mm vedené na atikách plochých střech - DEMONTOVAT
- na nové poplastované krytině vést nový vodič FeZn 8 mm v nalepovacích podpěrách PV21/55mm
- svody č. SZ 4 a SZ 8-11 provést nově vč. dodávky OÚ a SZ
- všechny svody připojit na stávající zemiň vyvedený ze základů
- veškeré práce provést dle ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305

POZNÁMKA

- stávající rozvod jímacího vedení byl zakreslen dle původní PD z roku 1993 a dle prohlídky objektu
- revizní zpráva "Hromosvody" nebyla k dispozici
- oprava -rozšíření hromosvodů bylo provedeno na základě požadavku investora
- tato PD uvažují s tím , že hodnota stávajícího uzemnění odpovídá platným ČSN

 J.Hradec s.r.o. Jirádkovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.:384 371 011 tel.:384 724 650 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Autorizoval Ing.Miloslav Kulhavý	Kreslil Ing. Josef Hraděj
	Akce: ZATEPLENÍ DPS II CHELČICKÉHO ČP. 2, TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
	Obsah: OPRAVA HROMOSVODŮ		Obec: Třeboň	
			Stupeň PD: pro provedení stavby	
	Datum: XI.2015 Arch. č.: 15079 Měřítko: 1:100 Formát : Bx44		č.výkresu: E-1	č.paré: