



PLASTOVÝ ROZVADEČ, PLECHOVÉ DVERE
48 MODULŮ
IP 40/20 MODULŮ
Ochrana PND: zvýšená
– automatickým odpojením od zdroje
– hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon $P_i = 10 \text{ kW}$
Soudobý příkon $P_s = 6 \text{ kW}$

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce	Investor	Stupeň	Zak.č.	Výkres č.
	SOŠ A SOU TŘEBŇ	MĚSTO TŘEBŇ	DPS		E8
Část	Projektant	Kreslil	Datum	List/Listů	
SCHEMA ROZVADĚČE RWC	ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER DIS	DANIEL MÁDL	2/2020	1/1	