


0,000=445,60 m n.m B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div> CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960</div> <div>PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125</div>			Zpracovatel části <div>Ing. Tomáš Měkota Rohovládova Bělá 1, 533 43 Rohovládova Bělá IČO: 728 21 957, tel .605 760 554</div>		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/001/500
Ing. Tomáš Měkota			Ing. Tomáš Měkota	POČET FORMÁTŮ	4x A 4
				DATUM	04/2020
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘÍTKO	-
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 02 - HTU, PODZEMNÍ OBJEKTY, BAZÉNY				Jméno souboru TRA-02-43-PP-04-VV	
				Stupeň dokumentace DPS	
4.300 Vzduchotechnika				Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
Soupis stavebních dodávek a prací					D 4.304

Poř. číslo	Pozice	Popis	Číslo přílohy	Výpočet	Měrná jednotka	Množství	Dodávka		Montáž	
							jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena

Rekapitulace nákladů

Dodávka	0 Kč
Montáž	0 Kč
Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy	0 Kč
Doprava	0 Kč
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění	0 Kč
<hr/>	
Celkem	0 Kč
DPH (21%)	0 Kč
<hr/>	
Celkem	0 Kč

Ing. Tomáš Měkota

Poř. číslo	Pozice	Popis	Číslo přílohy	Výpočet	Měrná jednotka	Množství	Dodávka		Montáž	
							jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
001										
002		Zařízení č. 1 - Čerpadlovna - přívod a odvod vzduchu								
003										
004	1.01	Potrubní diagonální ventilátor, skříň z ocel.galv.plechu s epoxidovým lakem, oběžné kolo z hliníku, pracovní teplota do +60°C, motor s tep.ochranou, krytí IP 54, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, DN 400, V = 3740 m3/h, 200 Pa, 0.691 kW, 1.49 A, 400 V, 50 Hz, LWA výtlač max. 81 dB(A), vč.spojovací manžety DN 400, samočinné klapky do potrubí DN 400 a ochranné mřížky DN 400	4.302, 4.303		1	ks		0 Kč		0 Kč
	1.02	Regulační klapka lamelová 500x600 těsná, ovládání S (servopohon dodávka M+R)	4.302, 4.303		1	ks		0 Kč		0 Kč
	1.03	Regulační klapka lamelová 600x500 těsná, ovládání S (servopohon dodávka M+R)	4.302, 4.303		1	ks		0 Kč		0 Kč
	1.04	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz	4.302, 4.303	3+3	6	ks		0 Kč		0 Kč
	1.05	Krycí mřížka 500x500 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm	4.302, 4.303		2	ks		0 Kč		0 Kč
		Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek	4.302, 4.303	12+12+14	38	m2		0 Kč		0 Kč
		Potrubí kruhové DN500 vč.tvarovek, svařované, samonosné, nerezová ocel odolná bazénové vodě, především chloru, vč.pouzdra pro vložení do bednění, ochranné mřížky, příruby pro ukotvení do ŽB stropu (konkrétní provedení viz výkresy a technická zpráva)	4.302, 4.303	3,5+3,5	7	bm		0 Kč		0 Kč
		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	4.302, 4.303	18+14+7+16+4+17	76	kg		0 Kč		0 Kč
		Zařízení č. 2 - Úpravna vody - přívod a odvod vzduchu								

Poř. číslo	Pozice	Popis	Číslo přílohy	Výpočet	Měrná jednotka	Množství	Dodávka		Montáž	
							jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
	2.01	Nástěnný axiální ventilátor, skříň z ocel..plechu, opatřeného lakem, oběžné kolo z termoplastu, příp.slitiny Al, pracovní teplota -40 až +70°C, motor asynchronní 6-pólový, krytí IP 65, DN 355, V = 1500 m3/h, 30 Pa, 0.081 kW, 0.4 A, 230 V, 50 Hz, akust.výkon max.62 dB(A)	4.303		1	ks		0 Kč		0 Kč
	2.02	Regulační klapka lamelová 800x800 těsná, ovládání S (servopohon dodávka M+R) vč.krycí mřížky 800x800 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm	4.303		1	ks		0 Kč		0 Kč
	2.03	Zaluziová klapka DN 400 plastová šedá samotížná	4.303		1	ks		0 Kč		0 Kč
	2.04	Protihluková žaluzie 800x800 hloubka 400 mm, útlum 12 dB na 500 Hz a 22 dB na 1000 Hz, vč.ochr.síta, lakovaná	4.303		1	ks		0 Kč		0 Kč
		Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek	4.303		3	m2		0 Kč		0 Kč
		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	4.303	6+5	11	kg		0 Kč		0 Kč
		Zařízení č. 3 - Akumulační jímky a dechlorační jímka - přirozené větrání								
		Potrubí plastové DN 200, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem	4.302	2+2+2+2+10+5	23	bm		0 Kč		0 Kč
		Potrubí plastové DN 300, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem	4.302		13	bm		0 Kč		0 Kč
		Potrubí kruhové DN300 vč.tvarovek, svařované, samonosné, nerezová ocel odolná bazénové vodě, především chloru, vč.pouzdra pro vložení do bednění, ochranné mřížky, příruby pro ukotvení do ŽB stropu (konkrétní provedení viz výkresy a technická zpráva)	4.302		3	bm		0 Kč		0 Kč
		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	4.302	9+4+15+18+3	49	kg		0 Kč		0 Kč
		Dodávka a montáž VZT celkem						0 Kč		0 Kč