


LEGENDA VENTILŮ :


VÝMĚNÍK	RV	STAD/STAF
A.10a	DN 25, Kv 10,0	DN 40, nast.3,37
B.10a	DN 20, Kv 6,3	DN 32, nast.3,19
C.10a	DN 25, Kv 10,0	DN 40, nast.3,25
D.10a	DN 32, Kv 16,0	DN 65, nast.4,15
E.10a	DN 15, Kv 2,5	DN 20, nast.3,80

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA		

Generální projektant

**CODE, s.r.o. PARDUBICE**
Computer Design
Pardubice, Na Vrátně 84
IČO 492 86 960
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

Zpracovatel části

**PK Interklíma s.r.o.**
Dražkovice 108, 533 33 Pardubice
e-mail: pk_interklíma@centrum.cz
kancelář : Milheimova 827
530 02 Pardubice

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/500
Ing. Karel Puhány			Ing. Karel Puhány	POČET FORMÁTŮ	A 4
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			DATUM	04/2020
				MĚŘÍTKO	-
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ			Jméno souboru		
SO 02 HTU, PODZEMNI OBJEKTY, BAZENY			Stupeň dokumentace		
OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY			DPS		
			Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
SCHÉMA ZAPOJENÍ				D	4.105