


| SPECIFIKACE PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| POZICE | POPIS PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ | POČET |
| 4 OV | ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TeV O OBJEMU 500 l, PLOCHA VLOŽKY MIN. 1,9m2, HRDLENÍ : SV-DN32, TeV-DN32, CÍRK-DN25, TOPNÁ VLOŽKA 2X DN25 OHŘÍVAČ SE SNÍMATELNOU TEPELNOU IZOLACÍ - PRŮCHOD 800 mm | 1 komplet dodávka UT |
| 6 EX12 | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA OHŘEVU TEPLÉ VODY S MEMBRÁNOU O OBJEMU 12 l PRO PITNOU VODU, TLAKOVÁ ODOLNOST 1,0 MPa PRO PROVOZ NASTAVIT 0,4 MPa | 1 ks dodávka UT |
| 9 Č5 | CÍRKULAČNÍ MOKROBĚŽNÉ ČERPADLO V BRONZOVÉM PROVEDENÍ (PRO TeV) PRO PRŮTOK 1,5 m3/hod, H = 2,0 m, DN 25, NAPĚTÍ 230 V | 1 ks dodávka UT |
| | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---------|--|--------------------------|
| Vypracoval | | Podpis: | | <div><div>JÍŘÍ ČERNÝ</div><div>IČ 168 12 964 projektová činnost</div><div>Antonínská 15/II, 380 01 Dačice tel. 731 556 608</div><div>TZB</div></div> | |
| Jiří Černý | |  | | | |
| Kraj: | Jihočeský | Místo : | Třeboň | | |
| Investor : | | Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň | | | |
| Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY - TŘEBOŇ | | Formát | 2A4 | Měřítko 1:25 | |
| | | Datum | 12/2013 | | |
| | | Stupeň | DPS | | |
| Část | D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODO | | | Č. zakázky | 060/13 |
| Název výkresu VODO - POHLED BOČNÍ | | Arch. č. | | Rev. 0 | Poř. č. 02 |