



ROUDOVÁ SOUSTAVA:

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 1+N+PE, 230V TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1+N+PE, 230V TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM : DLE ČSN 33 2000-4-41
ELEKTRICKÝM PROUDEM : AUTONATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE V SÍTI TN-S
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ELEKTROINSTALACE OBJEKTU

M+ŘÍTKO 1:50

LEGENDA:

	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO STROPNÍ 2x36W, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, DIFÚZNÍ PLASTOVÝ KRYT, KRYTÍ IP40
	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO PRŮMYSLOVÉ 2x36W, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, ZAVŘENÝ PLASTOVÝ KRYT, KRYTÍ IP54
	NAPÁJENÍ ROZVADĚČE RS-K - KABEL NYM 50x 4mm2
	ZÁSUVKOVÝ ROZVOD - KABEL Y NYM 30x2,5mm2
	PEVNĚ PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE - KABEL Y NYM 30x1,5 mm2
	SVĚTELNÝ ROZVOD - KABEL Y NYM 3C (4C, 2A,) 1,5 mm2
	PLASTOVÝ ŽLAB S KRYTEM ULOŽENÝ NA STĚNĚ
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - CY4 mm2

ULOŽENÍ KABELŮ:

NA STĚNÁCH JSOU KABELY ELEKTROINSTALACE ULOŽENY V DRÁŽCE POD OMÍTKOU
NA STROPECH JSOU KABELY ULOŽENY VE VKLADACÍCH PLASTOVÝCH ŽLABECH S KRYTEM
KABELY VYSTUPUJÍCÍ Z REGULÁTORU PROVOZU KOTELNY (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
BUDOV V PROSTORU KOTELNY ZALOŽENY VE VHLADACÍM PLASTOVÉM ŽLABU

Vypracoval	Podpis:	ING. KAREL ŠTĚBETÁK	
Ing. Karel Štěbeták		K - PROJEKT	
Kraj: Jihočeský	Místo: Třeboň	IČO 102 90 508, DIČ CZ 470815444 tel. 384420448	
Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň		380 01 Dačice, Palackého 6/1	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY - TŘEBOŇ		Formát: 2A4	Měřitno: 1:50
Část: d.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Datum: 12/2013	
Název výkresu		Stupeň: SP	
		Č. zakázky: 060/13	
		Arch. č.	Rev. 1
PŮDORYS 1.N.P. - ŘEŠENÁ ČÁST			Por. č. 01