

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Um UMYVADLO (VČ. SIFONU) (KOMPLET)
(+ 2 x ROH. VENTIL, BATERIE STOJÁNK., PÁKOVÁ)
- AP PŘIPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY
(+ ROH. VENTIL, PRAČKOVÝ SIFON)
- KK - VENTIL. KUL UZÁVÍR.
KKV - VENTIL. KUL UZÁVÍR. S NAPOJENÍM PRO HADICI

LEGENDA POTRUBÍ


- ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH TRUB PPR PN 16 (SDR 7,4)
S IZOLACÍ TL. 9 MM
- ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB
S IZOLACÍ L. 20 MM (DO DN 20), 30 MM (DO DN 35), 40 MM (NAD DN 40)
- ROZVOD CÍRKULACE Z PLAST. TRUB
S IZOLACÍ L. 20 MM (DO DN 20), 30 MM (DO DN 35), 40 MM (NAD DN 40)

DIMENZE POTRUBÍ NA VÝKRESE UDÁVÁ SKUTEČNOU SVĚTLOST POTRUBÍ !!
OZNAČENÍ DIMENZÍ PLAST. POTR. :

OZN. NA VÝKR.	VÝROB. ROZM.
15	20 x 2,8
20	25 x 3,5
25	32 x 4,5
32	40 x 5,6
40	50 x 6,9

POZNÁMKA

VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ NOSNÝMI K-CEMI ZATĚSNIT
PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM DLE POŽADAVKU VÝROBCŮ TĚCHTO ZAŘÍZENÍ A POŽÁRNÍHO SPECIALISTY
IZOLACE POTRUBÍ PROVÉST DLE POŽADAVKŮ VYHL. 193 Sb-2007 A DLE VYHL.193/2007
KOMPENZACE NA POTRUBÍ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ
TRASYS POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

Vypracoval		Podpis:		<div><div>JIŘÍ ČERNÝ</div><div>IC 168 12 964 projektová činnost</div><div>Antonínská 15/II, 380 01 Dačice tel. 731 556 608</div><div>TZB</div></div>		
Jiří Černý						
Kraj:	Jihočeský	Místo :	Třeboň			
Investor :		Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň				
Stavba :		Formát		2A4	Měřítko 1:25	
		Datum		12/2013		
		Stupeň		DPS		
Část:		D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODO		Č. zakázky	060/13	
Název výkresu				Arch. č.	Rev.	Poř. č.
VODO - PŮDORYS 1.NP					0	01