

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Josef Chrt
Květinová 400/12
373 71 Rudolfov

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa J. Hradec
Pražská 290/II
377 01 Jindřichův Hradec
www.eon-distribuce.cz

Milan Netolička
T +420-38443-4330
milan.netolicka@eon.cz

Naše značka
M18357-27008120

Jindřichův Hradec, 20.02.2020

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví
E.ON Distribuce, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném
pásmu:

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „**Veřejné osvětlení - Břilice, Dvorecká ulice**“.

K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby, katastrální území
Břilice (615021), žadatelem vyznačené zájmové území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Realizací stavby - akce „**Veřejné osvětlení - Břilice, Dvorecká ulice**“
nebude narušena stabilita stávajícího energetického zařízení
ve vlastnictví Provozovatele DS - kabelového (podzemního) vedení
VN, kabelového (podzemního) vedení NN včetně kabelových skříní
/ pilířů, uzemňovací soustavy, venkovního (nadzemního) vedení
NN včetně podpěrných bodů, nacházejícím se v zájmovém území.
Kabelová vedení VN, NN budou v celém zájmovém území přesně
vytýčena, včetně zjištění hloubky jejich uložení (popř. pro zjištění
hloubky uložení budou provedeny sondy). O případné zjištění hloubky
uložení kabelových vedení NN požádá investor stavby nebo jeho
zhotovitel stavby při vytýčení kabelů.
V případě nutnosti budou kabelová vedení VN, NN zahlobena,
uložena do chrániček (žlabů), apod., prostřednictvím odborné
elektromontážní firmy na náklady investora stavby.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Výše uvedené bude v dostatečném předstihu konzultováno s Technikem provozu a údržby Regionální správy Jindřichův Hradec – kontakt viz. toto Vyjádření níže.

Při provádění výkopových, zdvihacích či jiných prací, ani jinou manipulací, nesmí dojít k přiblížení k vodičům nízkého napětí 0,4 kV na vzdálenost menší než 1 m. Tato zóna přiblížení musí být na stavbě trvale označena, včetně výstražné tabulky „Nízké napětí, životu nebezpečno!“.

V případě potřeby požádá investor nebo jeho zhotovitel stavby Provozovatele DS před zahájením prací o vypnutí výše uvedeného energetického zařízení (venkovního vedení NN, kabelového vedení NN) na dobu nezbytně nutnou, a to na základě písemného požadavku zaslaného na Regionální správu Jindřichův Hradec minimálně 25 dní před zahájením prací. O vypnutí kabelového vedení VN bude požádáno - viz. toto Vyjádření níže.

Provozovatel DS doporučuje realizaci výše uvedené stavby koordinovat s plánovanou akcí pokládky nových kabelových vedení NN, VN, v zájmovém území.

- 2) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 4) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Petr Chvála, tel.: 38443-4326, e-mail: petr.chvala@eon.cz.
- 5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- 6) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 7) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 8) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 9) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 10) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 11) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 12) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení - Technik provozu a údržby:

VN+NN

Regionální správa Jindřichův Hradec
Luboš Baierling, tel.: 38443-4312,
e-mail: lubos.baierling@eon.cz

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných
právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

175