



- LEGENDA:**
- STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD URČENÝ K DEMONTÁŽI
  - STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD BEZ DOTČENÍ STAVBOU
  - SVÍTIDLO ULIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONĚ OSAZENÉ NA OCELOVÉM TRSTUPNOVÉM BEZPÁTOVÉM STOŽÁRU CELKOVÉ DELKY 6,8m, NADZEMNÍ ČÁST 6,0m, PODZEMNÍ ČÁST 0,8m Ø PRŮMĚŘECH JEDNOTLIVÝCH DRÁKŮ Ø133/89/60 BEZ VÝLOŽNÍKU POKROHOVÁ ÚPRAVA ŽÁKOVÝM POZINKOVÁNÍM, STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE S KRYTEM, LED ZDROJ 3x LED CHIP, 20 W / 2700 lm / 2700 K
  - STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. URČENÉ K DEMONTÁŽI
  - STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. BEZ DOTČENÍ STAVBOU
  - NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. MEZI STOŽÁRY KABEL CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup> ULOŽENÝ V ZEMI V CELÉ SVÉ DÉLCE ULOŽEN VE VRAPOVANÉ CHRÁNICI Ø41/50mm STOŽÁRY V ZEMI PROPOJENY DRÁTEM FeZn Ø10mm, PŘÍVOD KE SVÍTIDLU ZE SVORK. V PÁTOCI STOŽÁRU BUDE KABLEM CYKY 3x1,5 mm<sup>2</sup> TN-S.
  - VRAPOVANÁ CHRÁNICKA PE110, Ø94/110mm
  - PŘI PODCHODECH VOZOVKY, PŘED VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMKY A PŘI KŘÍŽENÍ SE STÁV. PODZEMNÍMI SÍTĚMI, BUDOU KABELY ULOŽENY V POLYET. ROURÁCH PE110.
  - ULOŽENÍ KABELŮ VIZ. PŘÍLOHA VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ A ČSN 73 6005
  - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ V TRASE VÝKOPU A ZAJISTIT PŘESNÉ GEODETICKÉ VYTÝČENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH POZEMKŮ (ULOŽENÍ KABELŮ A STOŽÁRŮ).
  - VYJÁDŘENÍ MAJITELŮ PODZEMNÍCH SÍTÍ A JEJICH ZÁKRES JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
  - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU V.O. NUTNO PŘI MONTÁŽI KONZULTOVAT SE SPRÁVCÍ VŠECH DOTČENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ A SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.
  - ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA. INVESTOR NEBO ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT, VŠEČERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.
  - NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ:**
- KANALIZACE
  - VODOVODNÍ ŘAD
  - NN 0,4 kV PODZEMNÍ
  - NN 0,4 kV NADZEMNÍ
  - VN 22 kV NADZEMNÍ
  - SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

|   |   |         |             |                                  |         |
|---|---|---------|-------------|----------------------------------|---------|
| PROJEKTANT                                  | PROJEKTANT SPEC.                                    | KRESLIL | KONTROLOVAL | JOSEF CHRT, DIŠ.                 |         |
|   | CHRT  | CHRT    |             | Květinova 400/12, RUDOLFOV       |         |
|   |   |         |             | IČO: 706 65 729 TEL: 775 971 960 |         |
| KRAJ  | JIHOČESKÝ   | MÚ      | TŘEBONĚ     | FORMÁT                           | 5x A4   |
| INVESTOR                                    | MĚSTO TŘEBONĚ, PALÁČEKHO NAM. 46/II, 379 01 TŘEBONĚ |         |             | DATUM                            | 10/2019 |
| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – BRILICE, DVORECKÁ ULICE |   |         |             | ÚČEL                             | ÚS/DVZ  |
| k.ú. Brilice                                |   |         |             | MĚŘÍTKO                          | 1:250   |
| SITUACE                                     |   |         |             | PŘÍLOHA                          | KOPIE   |
|   |   |         |             | C2.                              |         |