

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:	28.01.2020
Číslo jednací:	O20070110891
Vyřizuje:	Zdeňka Šobrová
Tel.:	tel.: +420 387 761 608
Fax:	fax: +420 387 761 225
E-mail:	zdenka.sobrova@cevak.cz
Datum:	30.01.2020

Chrt Josef
Květinová č.p. 400/12
373 71 Rudolfov

Břilice, parc. č. 4194, Veřejné osvětlení - Břilice, Dvorecká ulice (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., č.p. 46, 37901

V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň. Společnost ČEVAK je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. oprávněna k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Konečné vyjádření ke stavbě bude vydáno provozovatelem vodohospodářských sítí v lokalitě – společností Městská Vodohospodářská s.r.o.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost ČEVAK a.s. – Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Zdeňka Šobrová
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O20070110891.pdf

Na vědomí: Městská Vodohospodářská s.r.o.

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. z.