



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy,  
státní podnik  
závod Horní Vltava

Litvínovická silnice 5  
371 21 České Budějovice

TEL.: 387683111  
FAX: 387203620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, a.s.,  
České Budějovice  
č.ú.: 3000311064/0400



METRP001Y1AD

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD</b> <b>TŘEBOŇ</b>		Č. dopor.
Došlo dne 11 -04- 2007		Zpracovatel
Čís. j. ....		Ukl. znak
Přílohy		

**Město Třeboň**  
**Masarykovo nám. 20**  
**379 01 Třeboň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

VĚC:

2007/13132/143-V

Veřtát

5.4.2007

K.ú. Branná, okres J. Hradec, kraj Jihočeský, čhp 1-07-02-037

**“ Branná – odkanalizování obce, ČOV a kanalizace – etapa 1a “ – stanovisko správce povodí**

Dne 28.2. 2007 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí PD “ Branná – odkanalizování obce, ČOV a kanalizace – etapa 1a “, kterou vypracovala v 04/2006 pod zak. č. 1016-61a fa EKOEKO s.r.o., Č. Budějovice.

Předložená PD řeší výstavbu oddílné kanalizace a ČOV pro obec Branná.

- Dešťová kanalizace je navržena z DN 300 – 700 celkové dl. cca 828,5 m a bude vyústěna do drobného vodního toku Opatovická stoka.
- Splašková kanalizace je navržena z DN 250 v celkové dl. cca 2414 m. Na splaškové kanalizaci je navržena čerpací stanice a výtlačný řad z DN 80 v dl. 249,5 m.

Odpadní vody budou svedeny do nově budované ČOV, která bude složena z následujících objektů: sedimentační jímka kalu, čerpací jímka, denitrifikace, nitrifikace s vestavěnou dosazovací nádrží, kalové hospodářství ( zhušťovací a uskladňovací nádrž kalu ). Na odtoku bude měrný objekt. Vyústění z ČOV je do drobného vodního toku Opatovická stoka.

Hydrotechnické údaje:

Navržené hodnoty na odtoku z ČOV: výhled 720 EO, max. 2,2 l/s, 114 m<sup>3</sup>/den, 4 400 m<sup>3</sup>/měs., 43 000 m<sup>3</sup>/rok

	"p" (mg/l)	"m" (mg/l)	t/rok
BSK5	20	40	0,55
CHSKcr	80	120	2,45
NL	25	55	0,8
N-NH4	15	30	0,3

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů



a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v oblasti povodí Horní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

### **s t a n o v i s k o**

Z hlediska zájmů daných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění ( ustanovení § 127 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme předloženou PD

CO: spis



**Povodí Vltavy,**

státní podnik

závod Horní Vltava 4

Novická 5, 671 21 České Budějovice

*Ing. Vladimír Rohlík*

Ing. Vladimír Rohlík  
vedoucí střediska PPV