



Pozn.: – Na výkrese je zobrazeno 1.NP, soc. zařízení ve 3 a 4.NP jsou dispozičně stejní!
V každém z nadzemních pater budou umístěny 4ks hydrantových systémů D19 s hadicí 20m, s novým přívodem požární vody z 1.PP. Celkem v pavilonu B bude tedy instalováno 16ks nových hydrantových systémů! Umístění hydrantů viz.PBŘ stavby.

Na základě požadavku investora ze dne 19.8.2011 bude soc.zařízení provedeno ve 2,3 a 4.NP – 1.NP tedy zůstane bez soc.zařízení!

KAN stoupačka “A” bude odvětrána nad střechu objektu!

WC–
Um–
SK–
D–

LEGENDA (zařizovací předměty)

Nástěnné WC běžného standardu, sedátko, konstrukce pro WC–samonosná pro instalační šachty, deska chrom
Umývatko běžného standardu, upesňovací šrouby, nábytkový sifon, stojánková páková baterie, 2xrohový ventil DN15
Sprchová vanička 900x900mm, sifon, nástěnná páková baterie, sprchová sada, vstupní dveře z bezp.skla
Dřez v kuch.lince (dodávka kuch.linky), páková stojánková baterie, 2xrohový ventil DN15

Pozn.: – každá místnost WC bude doplněna mýdly, toal. kartáčem s držákem, držákem toal. papíru, držákem náhradního toal.papíru
– každá sprcha bude doplněna rohovým košíkem do sprchy, modelem nerezovým do sprchy, dóvkovačem mýdla
– každé umyvadlo bude doplněno dóvkovačem mýdla a zrcadlem 600x740mm bez fazeły

LEGENDA (potrubí)

- Potrubí rozvodu studené vody z materiálu PP–R S3,2 (PN16)
- Potrubí rozvodu teplé vody PPR S2,5 (PN20) FIBER do průměru 63mm, větší dimenze PPR S2,5 STAB (PN20)
- Potrubí rozvodu cirkulace teplé vody PPR S2,5 (PN20) FIBER do průměru 63mm, větší dimenze PPR S2,5 STAB (PN20)
- Kanalizační potrubí z trub PP s HT–vnitřní svísele odpadní potrubí, ležaté potrubí PVC KG SN4
- Šikmé přípojovací potrubí z PP s HT
- Šikmé přípojovací potrubí z PP s HT, zavěšeno pod stropem v podhledu

Pozn.: –

Potrubí nutno izolovat , potrubí SV,TV a CIRK bude izolováno náplekovou trubicí izolací
–tloušťky izolací musí svými parametry splňovat vyhlášku č.193/2007

<div><div></div><div>J.Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.: 604 145 430 e–mail: cchl@jsh.cz</div></div>				Martin ČAKL Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství & Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb Registr.: v ČKAIT č. 0101841				Vpracoval: Martin ČAKL		Kontrola:	
Akce: REKONSTRUKCE LÁZNÍ AURORA UBÝTOVACÍ OBJEKT B				Investor: Město Třeboň				Obec: Třeboň		Stupeň PD: pro zadání stavby	
Obsah: Částečný půdorys 1,3 a 4.NP–ZTI				č.výkresu: 5–ZTI				č.poré:			
Datum: VI.2011 Arch. č.: 07044 Měřítko: 1:50 Formát : 2x44											