






V2

NAPOJENÍ UT PROVÉST UVNITŘ JEDNOTKY
UMÍSTIT SMĚŠOVACÍ UZEL
OBĚHOVÉ ČERPADLO – 0,58 l/s; 41 kPa
TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL kv=4,0 DN 20

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant			Zpracovatel části		
<div><div></div><div>CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960</div></div>			<div><div></div><div>PK Interklíma s.r.o. Dražkovice 108, 533 33 Pardubice</div></div> <div>kancelář : Milheimova 827 530 02 Pardubice e-mail: pk_interklíma@centrum.cz</div>		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Taťána Rubešová	Taťána Rubešová	...	Ing. Karel Puháný	POČET FORMÁTŮ	4 x A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘITKO	1 : 50
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb				JMÉNO SOUBORU	
				TRWei-UT_4105_PUD STŘECHA	
				STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD
4.100 : VYTÁPĚNÍ			ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PRÍL.
Půdorys - střecha				D1.01	4.105