



NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD KABELŮ DO 1kV (V cm)		C-C DOPLNĚNÍ DO STÁVAJÍCÍHO KOLEKTORU		
VODOROVNÉ :		SVISLÉ :		
SČL. KABELY	30/10	30/10	- NEOVĚŘENÝ ROZMĚR A TRASA (INFO POUZE OD INVESTORA) - KOLEKTOR JE KRYTÝ BETONOVÝMI PANELE - PŘESNÉ ULOŽENÍ KABELŮ BUDE ŘEŠENO AŽ PO ODKRYTÍ - VSTUP A VÝSTUP Z KOLEKTORU BUDE ŘEŠEN PO ODKRYTÍ	
PVN	40/60	10		
VODOVOD	40	40/20		
TEPELNÉ SÍTĚ	30	30		
KANALIZACE	30	30		
KRYTÍ KABELU 1kV :		A- CHODNÍK 0,35m		
B- VOLNÝ TERÉN 0,35/0,70m		C- VJEZDY 0,70m		
D- VOZOVKA 1,00m				

----- KABELOVÁ TRASA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NN – NUTNO PŘELOŽIT
- HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABELY PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKT
- 2x AYKY 3x240+95 + FeZn 30/4
- 1x NEOVĚŘENÝ OVLÁDACÍ KABEL DO CYKY 12x2,5

----- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽKY NN
- HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABELY PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKT
- 2x AYKY 3x240+120 + FeZn 30/4
- 1x OVLÁDACÍ KABEL DO CYKY 12x2,5 (NEOVĚŘENÝ TYP)
- PODMÍNKY PRO PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ URČÍ INVESTOR

----- KABELOVÁ TRASA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NN A VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

----- TRASA STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN

----- TRASA NOVÉ KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN
- 2x AYKY 3x240+120 + CYKY 12x2,5 (OVLÁDACÍ – RESERVA)
- TRASA VEDENA ČÁSTEČNĚ STÁVAJÍCÍM KOLEKTOREM
A ČÁSTEČNĚ VE VÝKOPU (VOLNÝ TERÉN)

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽÁDÁ DODAVATELSKÁ ORGANIZACE DOTČENÉ ORGÁNY
O VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 6005 – PROSTOROVÁ
OPRAVA VEDENÍ. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ.

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design Pardubice, Na Vrtálné 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel částí E-dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz	
PROJEKTANT ing. J. Lněnička	VYPRACOVAL Pavel Novák	VYPRACOVAL Pavel Novák	KONTROLOVAL Pavel Novák	ČÍSLO ZAKÁZKY 2020 / 020 / 600
OBJEDNATEL Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			POČET FORMÁTŮ 3 A 4	DATUM 03. 2021
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb			MĚŘÍTKO 1 : 250	JMÉNO SOUBORU
4.700 : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			STUPEŇ PROJ. DSP+ZD	ČÍS.PŘÍL. 4.706
SITUACE			ČÍS.KOPIE 1	ČÁST D1.01