



Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka  
POS 660665/21/CJH/S00/2021

Vyřizuje / Tel.  
J. Mála / 387 824 347

Datum  
1. 7. 2021

ATELIÉR M.A.A.T.  
Převrátiská 330  
390 01 Tábor

**Věc: „Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni“ vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUSP.**

Souhlasíme s návrhem tras pro přeložení vedení SEK. Připomínáme, že v místech křížení se zpevněnými plochami (komunikace, parkovací stání), bude nutné vedení ochránit půlenými PVC chráničkami a upravit jeho uložení na odpovídající krytí  
Náklady spojené s překládkou a ochranou vedení SEK hradí dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stavebník jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno.  
Kontaktní osoba pro ochranu a překládku vedení SEK je místně příslušný správce sítě: J. Mála, 724 216 554.

Josef Mála  
CETIN a.s.  
Provoz pevné přístupové sítě  
Čechy jih

CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  
184



**LEGENDA**

**Stav**

- Hranice parcel dle KN
- Hranice budov
- Hrana komunikace
- Hrana chodníku, cesta
- Opatření zeď, plot
- Výhled, vchod
- Stávající stav
- Stávající dřevina - jehličnatý/listnatý strom, keř

**Návrh**

- Hrana komunikace - obrubník
- Osa komunikace
- Terénní úprava
- Přeložka vodovodu - původní trasa ke zrušení
- Přeložka vodovodu - nová trasa
- Vodovodní přípojka ke kádlně
- Kanalizační přípojka ke kádlně
- Přípojka NN ke kádlně
- Kabel veřejného osvětlení
- Lampa stĺbová
- Lampa nízká
- Vozovka - asfaltový beton
- Parkovací plochy - vstřikovací dlažba betonová tl. 80 mm
- Parkovací stání pro ZTP - betonová dlažba standardní zámková tl. 80 mm
- Chodník - kamenný oseký
- Chodník pozpatovaný - betonová dlažba standardní zámková tl. 80 mm
- Dlažba barevná a hrmatové kontrasty - varovný a signální pás
- Vodní hladina

**Technická infrastruktura**

- Vodovodní řád, hydrant - Čevak
- Vodovodní přípojka, koupě - Čevak
- Kanalizační síť, šachta - Čevak
- Kanalizační přípojka - Čevak
- Plýnovodní řád středotlaký - EON
- Plýnovodní přípojka - EON
- Hlavní uzavírný výhled - EON
- Kabel distribuční soustavy NN - EON
- Přípojka skříně - EON
- Kabel veřejného osvětlení, svítidla - Technické služby Třeboní
- Telefonní kabelmetalický - ČSTN
- Telefonní kabel optický - T-Mobile

**Návrh sadových úprav**

- Strom navrženy ke kácení - 9ks
- Strom navrženy na přesadbu
- Rozloha travnaté plochy - 711 m<sup>2</sup>
- Zastřešená plocha - 3 768 m<sup>2</sup>

**Navrhovaná výsadba**

- S.J. - Jelfin japonský (Sophora japonica) - 2 ks
- QR - Dub letní (Quercus robur) - 4 ks
- AC - Javorce pštříový (Aesculus carnea) - 1 ks
- PS - Sakura ozdobná 'Kanzan' (Prunus serrulata 'Kanzan') - 2 ks
- BP - Bříza bílokorká (Betula pendula) - 2 ks
- BP - Bříza bílokorká (Betula pendula) - výsadba ve 2. etapě - 2 ks

- Přelínák 'Sivinec' (Rododendron) - 2 ks
- Šerák oleocný (Syringa vulgaris) - 2 ks

**Mobilní**

- keřovka - 17ks
- odpadkový keř - 9 ks

**Herní prvky**

- HP1 houpačka
- HP2 odpadkový keř
- HP3 rotopiska

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jiroušek PhD. MBA Převrátská 330, 390 01, Tábor, ČR 03 311	
Základní projektant:	Ing. arch. Martin Jiroušek PhD. MBA Převrátská 330, 390 01, Tábor, ČR 03 311	
Výkonný projektant:	Ing. Robert Jiroušek, Převrátská 330, 390 01, Tábor, ČR 880 67 483, OIAT 0012735	KD: Třeboní
Vypracoval:	Ing. Robert Jiroušek, Převrátská 330, 390 01, Tábor, ČR 880 67 483, e-mail: jirousek@gmail.com	Stupeň: DUSP
Opředení:	Miloš Třeboní, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboní, IČO 00247618	Datum: květen 2021
Stav:	<b>Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboní</b>	Číslo: C
Číslo:	Situace koordinací	Měřítko: 1:250
		Č. přílohy: 2