

**EG.D, a.s.**  
Regionální správa J. Hradec  
Pražská 290  
377 01 Jindřichův Hradec  
www.egd.cz

Ing. Milan Netolička  
T +420 384 43 - 4330  
milan.netolicka@egd.cz

Naše značka  
9090008182/M18357

Atelier M.A.A.T., s.r.o.  
Vojtěch Vacek  
Převrátílská 330/15  
Tábor  
390 01 Tábor

Jindřichův Hradec, 10.06.2021

**Vyjádření společnosti EG.D, a.s. k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 9090008182.**

Dobrý den,

dne 20.05.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy č. 9090008182 z důvodu:  
Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni.

Předmětem úpravy je: kabelové (podzemní) vedení NN

Místem úpravy je: K.ú. Třeboň, parcela č. 1513, č. 1513 - Na Rybníčku, Třeboň II, 379 01 Třeboň.

V zastoupení společnosti EG.D, a.s. Vám sdělujeme, že uvedená společnost jako Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s úpravou zařízení distribuční soustavy a současně stanovuje následující technické řešení:

Stávající zařízení distribuční soustavy a to: stávající kabelové vedení NN, uložené na pozemku parcela č. 1513 a č. 1515, bude částečně demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením NN umístěným v nové trase, mimo jiné na pozemku parcela č. 1514. Nové kabelové vedení NN bude zapojeno do nového kabelového pilíře SR442, který bude umístěn na hranici pozemku parcela č. 1514, s pozemkem parcela č. 1515. Tato úprava bude provedena na základě podané Žádosti o nové připojení odběrného místa, následně uzavřené Smlouvy o připojení, a realizací investiční stavby Provozovatele DS. Toto zařízení zůstane po vybudování ve vlastnictví Provozovatele DS.

Za předpokladu, že souhlasíte s výše uvedeným technickým řešením a za předpokladu, že budou splněny veškeré zákonné předpoklady podmiňující takto specifikované technické řešení, provede Provozovatel distribuční soustavy úpravu zařízení distribuční soustavy na své náklady, přičemž dotčené zařízení zůstane i nadále v jeho majetku.

**Toto vyjádření nelze použít pro účely územního a stavebního řízení bez současně dodaného vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí v majetku EG.D, a.s.**

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytne Ing. Milan Netolička, tel.: 384 43 - 4330.

*Na jednání ani v souvislosti s ním by nebyla mezi jednajícími uzavřena žádná smlouva, ať už v písemné či jiné formě. Obsahem jednání by bylo výhradně vyjasňování si názorů na problematiku uvedenou v tomto vyjádření, aniž by jednajícími byly přijaty jakékoli smluvní závazky.*

S přátelským pozdravem

**eg.d**

175

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400

Ing. Milan Netolička  
Regionální správa Jindřichův Hradec  
EG.D, a.s.