

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Atelier M.A.A.T s.r.o.

Převrátiská 330/15

39001 Tábor

Vaše žádost ze dne, značka:  
25.07.2021Naše značka:  
132210044Vyřizuje:  
Jaroslava Grohmanovádne:  
12.08.2021**Věc: Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni****Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., v platném znění a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třeboň  
Stavebník: Město Třeboň  
Projektant: Desing M.A.A.T. s.r.o., Tábor  
Č. zakázky: neuvedeno Datum: květen 2021

Předmětem předložené dokumentace je úprava parku v Třeboni, parkoviště bude odsunuto do pohledově méně exponované části na západní straně prostranství a odcloněno navrženou zelení. Od křižovatky ulic Táboritská a Svobody budou viditelné hlavní prvky parku – v popředí nízká zeleň, v centrální části kašna a mobiliář a v pozadí dřeviny. Park bude zpřístupněn pro pěší sítí chodníků navazujících na nastávající chodníky v území. Bude zřízen chodník po severní straně ulice Svobody o šířce 3,0 m, a to za parkovacím pruhem, resp. postranním dělicím pásem. Dále budou zřízeny vysazené chodníkové plochy na jižní straně ulice Svobody. Přechod pro chodce u křižovatky sulicí Sportovní bude posunut ke křižovatce sulicí Táboritskou. Těmito úpravami dojde ke zkrácení přechodu na 6,5 m. Bude zřízeno místo pro přecházení u č.p. 460, rovněž délky 6,5 m. Chodník bude od okolní zeleně oddělen betonovými chodníkovými obrubníky, které budou na straně dělicího pásu zapuštěné a na straně parku zvýšené +8cm. Zvýšené obrubníky budou tvořit vodící linii. Ve vodící linii budou snížené úseky v délce 1,0 m (s náběhy délky 1,0 m na každé straně), které umožní odtok srážkové vody do parku a zároveň budou splňovat přípustnou délku přerušení vodící linie. Jsou navrženy páteřní chodníky skrz park – chodník od místa pro přecházení u č.p. 460 k přechodu přes ulici Táboritskou u č.p. 77 a chodník podél ulice Táboritské – od č.p. 77 po přechod přes ulici Svobody (ukřižovatky sulicí Sportovní). Dále jsou navrženy pojezdové chodníky od přechodu přes ul. Táboritskou podél p.č. 1509 a 1510 a od ulice Daskabát kp.č. 1507, 1511 a 1512. Tyto chodníky budou sloužit i jako příjezd k uvedeným nemovitostem např. pro IZS a zásobování restaurace Na Rybníčku. Páteřní a pojezdové chodníky budou šířky 3,0 m, kryt z betonové dlažby. Budou ohraničeny betonovými chodníkovými obrubníky, na vrchní straně zvýšenými +8cm nad povrch chodníku (vodící linie), na spodní straně zapuštěnými pro umožnění odtoku srážkové vody do zeleně. Příčný sklon bude jednostranný 2,0%. Dále jsou navrženy doplňkové chodníky v parku, které umožní přístup ke kašně, mobiliáři a průchod parkem od pojezdového chodníku z ulice Daskabát k přechodu přes ulici Svobody. Doplňkové chodníky budou šířky 1,6 m, kryt z žulových odseků. Budou ohraničeny žulovými chodníkovými obrubníky, na vrchní straně zvýšenými +8cm nad povrch chodníku (vodící linie), na spodní straně zapuštěnými pro umožnění odtoku srážkové vody do zeleně. Příčný sklon bude jednostranný 2,0%. Je navrženo parkoviště spásy pro kolmé stání 43 osobních vozidel, z toho 3 stání pro ZTP.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky

Závěr: Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, v platném znění. Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

**Jaroslava Grohmanová, odborný konzultant**Adr. střediska: České Budějovice, Český Krumlov  
tel. 602975140, e-mail: nipi-grohmanova@email.cz

Činnost je realizována za podpory

MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR