


LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ VODOVOD - tvárná litina  
PROJEKTOVANÝ VODOVOD - HD-PE  
STÁVAJÍCÍ VODOVOD  
RUŠENÝ VODOVOD  
PŘÍPOJKA VODOVODU:  
- pas navrtávací se závitovým výstupem  
- šoupátko domovní přípojky s vnější a vnitřním závitem a integrovaným ISO hrdlem, podložené betonovým podkladem  
- potrubí HDPE 100, SDR 11, d32 mm o délce 1 m  
- spojka ISIFLO pro plastové potrubí

POZNÁMKA:  
- JE NAVRŽENO POUŽITÍ ZÁMKOVÝCH SPOJŮ JAKO NÁHRADA ZA OPĚRNÉ BLOKY (URYCHLENÍ VÝSTAVBY)  
- ZÁMKOVÉ SPOJE BUDOU POUŽITY JAK NA HRDLOVÝCH TROUBÁCH, TAK NA HRDLOVÝCH TVAROVKÁCH

POZNÁMKA:  
DO STÁVAJÍCÍ ARMATURNÍ ŠACHTY BUDE DOPLNĚN SEKČNÍ VODOMĚR DN 100 NA POTRUBÍ LT 150, VČETNĚ REDUKCÍ. DÁLE BUDE VYMĚNĚNO STÁVAJÍCÍ ŠOUPĚ DN 300. ARMATURNÍ ŠACHTA BUDE PODROBNĚJI ROZKRESLENÁ V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI.

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., MBA Převrátílská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	 <b>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</b>	
Zodpovědný projektant:	Ing. Daniel Benda Pod Tržním nám. 829/4, 390 01, Tábor, ČKAIT 0102455	<a href="http://WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ">WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ</a> PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01	
Vedoucí projektu:	Ing. Robert Juřina, Převrátílská 330, 390 01, Tábor IČ 880 67 483, ČKAIT 0012735	ATELIÉR M.A.A.T.	
Vypracoval:	Ing. Lucie Pánová, IČ 035 20 561 390 01, Tábor, Bechyňská 406	tel: +420 604 978 577 e-mail: panova.lucie@gmail.com	KÚ: Třeboň Parc. čísla: 1098/1, 2468/1, 2467/1, 1514
Objednatel:	Město Třeboň Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČO 00247618	Stupeň:	DPS
Akce:	<b>Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni</b>	Datum:	srpen 2021
Obsah:	<b>Kladečské schéma</b>	Ozn. části:	D.1.3
		Měřítko:	Č. přílohy: <b>05</b>